



Bednarkę ocynkowaną układać w odległości min. 2 m od konstrukcji budynku na głębokości 80 cm.

Zestawienie danych z projektu		
Opis		Ilość
95901102, 58.1 MAX OG, Uchwyć gęsiorowy		5 szt.
95902102, 56.1B OG, Uchwyć uniwersalny		24 szt.
97121008, 71.10/M AL, Iglota odgromowa na dach blaszany 1m		14 szt.
90400102, 4.1 OG, Złącze kontrolne 4-otworowe		14 szt.
90100102, 1.1 OG, Złącze krzyżowe 4-otworowe		21 szt.
97101508, 71.15 AL, Iglota gęsiorowa podwójna 1,5m		7 szt.
90300102, 3.1 OG, Złącze rynnowe		14 szt.
80000802, DR 8 OG, Druć odgromowy 8 OG, 38.58		155.00 kg
99800102, 96.0 OG, Uchwyć do drutu "NA FELC"		14 szt.
94108001, 41.6 OC, Uszłom kompletny 6-metrowy #16		14 szt.
80200808, ALDREY, Linka odgromowa ALDREY 50 mm, 0.70		7.00 m
83004002, B 30x4 OG, Bednarka 30x4 OG, 16.44		154.50 kg
92700102, 27.1 OG, Uchwyć naprężony kablgłowy		28 szt.
92800102, 28.1 OG, Rura do naciągu 300 mm		42 szt.

Legenda		
Symbol	Opis	Ilość
---	Bednarka 30x4 OG, B 30x4 OG	154.50 kg
---	Linka odgromowa ALDREY 50mm, ALDREY	7.00 m
Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, moocowań itp.		
---	Zwody postawne - Druć odgromowy 8 OG, DR 8 OG	100.40 kg
⊗	Rura do naciągu 300 mm + uchwyć naprężony kablgłowy, 28.1 OG	14 szt.
⚡	Przewody odgromowcze - Druć odgromowy 8 OG, DR 8 OG	54.80 kg
○	Uchwyć do drutu "NA FELC", 96.0 OG	14 szt.
○	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OG	21 szt.
⚡	Uszłom kompletny 6-metrowy #16, 41.6 OC	14 szt.
■	Złącze rynnowe, 3.1 OG	14 szt.
⚡	Iglota gęsiorowa podwójna 1,5m, 71.15 AL	7 szt.
⚡	Iglota odgromowa na dach blaszany 1m, 71.10/M AL	14 szt.

Rzut Dachy - Wiata do składowania słomy - Zewnętrzna instalacja odgromowa			
Objekt:	Wiata do składowania słomy	Rysunek nr:	E01
Adres:	Michałów Działka nr ewid. gruntu 1548/6	Skala:	1:100
Investor:	Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.		
Projektował:	mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zajac	Uprawnienia:	SWK/0137/PW0E/07
		Data:	Lipiec 2018
		Podpis:	