


Lp.	Symbol	Opis	Suma
1		Obudowa natynkowa 36 mod, IP-65 drzwi transparentne, (N-dzielono), ETI Polam, DIDO	1szt.
2	ETITEC C (T2) 4P 275/5	Ogranicznik przepięć klasy C, ETI Polam, ETITEC	1szt.
3	SV 463	Rozłącznik izolacyjny 63A, ETI Polam, EVE	1szt.
4	SON-3	Sygnalizator obecności napięcia, ETI Polam, EVE	1szt.
5	KZS-2M B 10/0,03A AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, ETI Polam, ASTI	3szt.
6	KZS-2M B 16/0,03A AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, ETI Polam, ASTI	2szt.
7	KZS-4M C 16/0,03A AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, ETI Polam, ASTI	1szt.
8	ETIMATI0 1P B 6A 10kA	Wyłącznik nadprądowy, ETI Polam, ASTI – ETIMAT	3szt.



Firma Projektowa: Wzrostowa Elektryczność i Tomasz Zajac, ul. Makowa 254, 28-100 Buszo Zdrój  
 NIP: 1489 41 370 20 18, tel. kom. 507 444 055, e-mail: tomasz.zajac@projektowa.pl

Rozdzielnica Budynku Cielętnika z aparaturą modułową

Obiekt:	Budowa budynku cielętnika	Rysunek nr: E03
Adres:	Michałów działka nr ewid. gr. 1542/10	Skala: b.s.
Investor:	Stadnina Koni Michałów	
Projektował:	Uprawnienia: SWK/0137/PWOE/07	Podpis:
mgr inż. Tomasz Zajac		
	Data: Maj 2016	